



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE12.1525U

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

点型可燃气体探测器接线盒

PrimaX IR

Ex d II C Gb

Q/320500 INQ18-2012

AP10143812

1. 本产品为空外壳。
2. 外壳防护等级：IP67。
3. 须配装与此产品防爆等级适用的并取得防爆合格证的引入装置。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下中国现行标准:

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards currently valid in P.R.China:

GB3836.1-2010

GB3836.2-2010

发给: 梅思安(中国)安全设备有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2017-12-25
Date of Expire:

发证日期: 2012-12-25
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘弘光

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: cec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

<http://www.pcec.com.cn>