



# 防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号  
Certificate No. CE13.1181

产品名称  
Name of Product  
型号及规格  
Type of Product  
防爆标志  
Marking  
技术文件  
Technical Documents  
图号  
Drawing No.  
备注  
Note (s)

气体探测器

Ultima XIR

Ex d II CT4 Gb

/

/

1. 本产品已经取得 IECEx 认证, 证书号: IECEx FMG07.0006X; 检验报告编号: US/FMG/ExTR08.0007/00.
2. 额定电压: DC24V.
3. 额定电流: 4-20mA.
4. 使用环境温度: -40°C~+60°C.
5. 外壳防护等级: IP66.
6. 产品由 Ultima XE Main 及 Ultima XIR Sersor 两部分组成.
7. 制造商名称: 梅思安(中国)安全设备有限公司. 制造商地址: 苏州工业园区兴浦路瑞恩巷 8 号.

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准:

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards:

GB3836.1-2010

GB3836.2-2010

发给: 梅思安(中国)安全设备有限公司

本证失效日期: 2018-04-18

发证日期: 2013-04-18

中心印章  
Center seal



中心主任  
Director

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心  
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: ccc@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

<http://www.pcec.com.cn>