



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE13.1221X

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

开路式红外可燃气体探测器

Ultima OPIR-5

Ex d II B+H2 T4 Gb; DIP A21 Ta,T4

1. 本产品已经取得 IECEx 认证, 证书号: IECEx FMG11.0006; 检验报告编号: US/FMG/ExTR11.0013/00。
2. 工作电压: DC20~36V。3. 最大功率: 24W。
4. 使用环境温度: -55℃~+65℃。5. 外壳防护等级: IP67。
6. 须配装与此产品防爆等级适用的并取得防爆合格证的引入装置。
7. 制造商名称: Mine Safety Appliances Company。制造商地址: 1000 Cranberry Woods Drive Cranberry Township, PA. 16066。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准:

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards:

GB3836.1-2010

GB3836.2-2010

GB12476.1-2000

发给: 梅思安 (中国) 安全设备有限公司

本证失效日期: 2018-06-04

发证日期: 2013-06-04

中心印章
Center seal



中心主任
Director

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: cec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

<http://www.pcec.com.cn>