



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE15.2196
Certificate No.

产品名称
Name of Product

气体探测器

型号及规格
Type of Product

PrimaX I

防爆标志
Marking

Ex ia II C T4 Ga; Ex iaD 20 T130°C

技术文件
Technical Documents

Q/320500 INQ19-2015

图号
Drawing No.

APD0752710

备注
Note (s)

1. 产品使用环境温度： $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$ 。
2. 产品外壳防护等级为 IP66（不含探头部分）。
3. 本安参数： $U_i: 28\text{V}$, $I_i: 93\text{mA}$, $P_i: 0.65\text{W}$, $C_i: 0\mu\text{F}$, $L_i: 0\text{mH}$ 。
4. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接，关联设备参数见使用说明书。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010

GB 3836.4-2010

GB 12476.1-2013

GB 12476.4-2010

发给：梅思安（中国）安全设备有限公司
Issued to:

本证失效日期：2020-07-16

Date of Expire:

发证日期：2015-07-16

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红光

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址：中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码：300131

电话/传真：022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail:pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>