

Configurador para ordenar el Monitor de gas refrigerante Chillgard 5000

A-CG5000

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1	2	3	4

- 1 Opción del sensor**
0 = Biblioteca de refrigerantes
- 2 Número de puntos de muestreo**
4 = Cuatro puntos de muestreo
8 = Ocho puntos de muestreo
16 = Dieciséis puntos de muestreo
4M = Cuatro puntos de muestreo (métricos)
8M = Ocho puntos de muestreo (métricos)
16M = Dieciséis puntos de muestreo (métricos)
- 3 Alarma visual estroboscópica montada**
1 = Sí
0 = Ninguna
- 4 Para uso futuro**
0 = Ninguno



Nota: incluye filtros.