



# 防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE18.5009X  
Certificate No.

产 品 名 称  
Name of Product

点型红外火焰探测器

型 号 及 规 格  
Type of Product

FlameGard 5 UV/IR-IR

防 爆 标 志  
Marking

Ex d II C T5 Gb; Ex td A21 IP66/IP67 T100°C

技 术 文 件  
Technical Documents

/

图 号  
Drawing No.

71110

备 注  
Note (s)

1. 额定电压:24VDC; 最大功率: 3.6W。
2. 本证书可代表 FlameGard 5 UV/IR-UV 点型紫外火焰探测器。
3. 须配套与此产品防爆等级适用的并取得防爆合格证的引入装置。
4. 环境温度:  $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +85^{\circ}\text{C}$
5. 清洁时, 须用湿布擦拭。
6. 本产品制造商名称: General Monitors Inc, 地址: 26776 Simpatica Circle Lake Forest California 92630 USA

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013

发 给: 梅思安 (中国) 安全设备有限公司  
Issued to:

本证失效日期: 2023-01-29  
Date of Expire:

发 证 日 期: 2018-01-29  
Date of Issue:

中心印章  
Center seal



中心主任  
Director

国家防爆产品质量监督检验中心 (天津)  
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)  
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>