



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE18.5008X
Certificate No.

产品名称
Name of Product

点型红外火焰探测器

型号及规格
Type of Product

FlameGard 5 MSIR

防爆标志
Marking

Ex d II C T5 Gb; Ex td A21 IP66/IP67 T100 °C

技术文件
Technical Documents

/

图号
Drawing No.

71272

备注
Note (s)

1. 额定电压:24VDC; 最大功率: 4.4W。
2. 须配装与此产品防爆等级适用的并取得防爆合格证的引入装置。
3. 环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80^{\circ}\text{C}$
4. 本产品制造商名称:General Monitors Inc, 地址:26776 Simpatica Circle Lake Forest California 92630 USA

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013

发给: 梅思安(中国)安全设备有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2023-01-29
Date of Expire:

发证日期: 2018-01-29
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量监督检验中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注:本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路85号

邮政编码:300131

电话/传真:022-26651066/26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail:pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn