



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE18.5010X
Certificate No.

产品名称 Name of Product	开路式红外可燃气体探测器
型号及规格 Type of Product	Ultima OPIR-5
防爆标志 Marking	Ex d II B+H2 T4 Gb; Ex td A21 IP66/IP67 T135°C
技术文件 Technical Documents	/
图 号 Drawing No.	329000/329001
备 注 Note (s)	1. 额定电压: 24VDC 至 36VDC; 最大功率: 24W。 2. 须配套与此产品防爆等级适用的并取得防爆合格证的引入装置。 3. 环境温度: $-55^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +65^{\circ}\text{C}$ 4. 清洁时, 须用湿布擦拭。 5. 本产品制造商名称: General Monitors Inc, 地址: 26776 Simpatica Circle Lake Forest California 92630 USA

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013

发 给: 梅思安 (中国) 安全设备有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2023-01-29
Date of Expire:

发证日期: 2018-01-29
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量监督检验中心 (天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No. 85 No. 3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>