



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE18.5016X
Certificate No.

产 品 名 称
Name of Product

气体探测器

型 号 及 规 格
Type of Product

Ultima XIR

防 爆 标 志
Marking

Ex d II CT4 Gb

技 术 文 件
Technical Documents

/

图 号
Drawing No.

Ultima-XIR-00.0-00

备 注
Note (s)

1. 额定电压: 24VDC。
2. 额定电流: 4-20mA。
3. 须配套与此产品防爆等级适用的并取得防爆合格证的引入装置。
4. 环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$
5. 外壳防护等级: IP66
6. 本产品制造商名称: Mine Safety Appliances Company, 地址: 1000 Cranberry Woods Drive, Cranberry Township, PA 16066 United States of America.

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010

发 给: 梅思安(中国)安全设备有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2023-02-09
Date of Expire:

发证日期: 2018-02-09
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量监督检验中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(Tianjin)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>