



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE18.1259
Certificate No.

产品名称
Name of Product 点型可燃气体探测器

型号及规格
Type of Product PrimaX IR Pro

防爆标志
Marking Ex d II CT6 Gb

技术文件
Technical Documents Q/320500INQ01-2013

图号
Drawing No. AP10147772

备注
Note (s)

1. 额定电压: DC24V。
2. 外壳防护等级: IP67。
3. 使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70^{\circ}\text{C}$ 。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010

GB 3836.2-2010

发给: 梅思安(中国)安全设备有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2023-04-23
Date of Expire:

发证日期: 2018-04-23
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量监督检验中心(天津)
 (石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
 National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(Tianjin)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code. 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>