



# 防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE18.5112X  
Certificate No.

产品名称  
Name of Product

点型红外火焰探测器

型号及规格  
Type of Product

FL500

防爆标志  
Marking

Ex d II C T5 Gb; Ex td A21 IP66/IP67 T100 °C

技术文件  
Technical Documents

/

图号  
Drawing No.

712910

备注  
Note (s)

1. 标称电源电压:24VDC。
2. 环境温度:  $-55^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 潜在静电危险, 清洁时, 请用湿布擦拭。
4. 如果需要隔爆接合面尺寸信息, 联系制造商。
5. FL500 点型红外火焰探测器现场接线应经适当认证, 并按适当的电气规范的配线方法安装。
6. 须配装与此产品防爆等级适用的并取得防爆合格证的引入装置。
7. 本产品制造商名称:General Monitors Inc, 地址:26776 Simpatica Circle Lake Forest California 92630 US

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013

发给: 梅思安(中国)安全设备有限公司  
Issued to:

本证失效日期: 2023-11-16  
Date of Expire:

发证日期: 2018-11-16  
Date of Issue:

中心印章  
Center seal



中心主任  
Director

国家防爆产品质量监督检验中心(天津)  
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)  
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(Tianjin)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

<http://www.pcec.com.cn>